

Distr.: General
6 November 2017
Arabic
Original: English



الدورة الثانية والسبعون

البند ١٣٥ من جدول الأعمال

الميزانية البرنامجية لفترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧

التقرير المرحلي السنوي الخامس عشر عن تنفيذ المخطط العام لتجديد مباني المقر

تقرير الأمين العام

تصويب

١ - الجدول ٢

يُستعاض عن الجدول ٢ بالجدول التالي.

الجدول ٢

مقارنة استهلاك الطاقة بين العامين ٢٠٠٦ و ٢٠١٧

الاستخدام (بآلاف الوحدات الحرارية البريطانية)^(١)

الفترة	البخار	الكهرباء	المجموع
٢٠٠٦	٤٠٠ ٥١٧ ٠٧٠	١٥١ ٩٤٦ ٠٥٠	٥٥٢ ٤٦٣ ١٢٠
٢٠٠٧	٥٤٣ ٧٨٨ ٠٧٠	١٥٤ ٣٧٦ ٥٥٤	٦٩٨ ١٦٤ ٦٢٤
٢٠١٥	٩٥ ٥١٥ ٢٠٠	١٤٥ ٤١٣ ٩٨١	٢٤٠ ٩٢٩ ١٨١
النسبة المئوية للانخفاض (من ٢٠٠٦ إلى ٢٠١٥)	٧٦	٤	٥٦
٢٠١٦	٩٥ ٤٧٧ ٩١١	١٣١ ٠٧٢ ٦٦٢	٢٢٦ ٥٥٠ ٥٧٣
النسبة المئوية للانخفاض (من ٢٠٠٦ إلى ٢٠١٦)	٧٦	١٤	٥٩



الاستخدام (بآلاف الوحدات الحرارية البريطانية) ⁽¹⁾			
الفترة	البخار	الكهرباء	المجموع
من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيه ٢٠١٧	٥٤ ٦٣٧ ٤٤٠	٦٣ ١٣٥ ٦٤٨	١١٧ ٧٧٣ ٠٨٨
الاستهلاك التقديري من تموز/يوليه إلى كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧	٤٣ ٩٧٠ ٢٤٤	٦٦ ٣٤٢ ٩٢٨	١١٠ ٣١٣ ١٧٢
بعد المخطط العام لتجديد مباني المقر (٢٠١٧)			
مجموع الاستهلاك التقديري في عام ٢٠١٧	٩٨ ٦٠٧ ٦٨٤	١٢٩ ٤٧٨ ٥٧٦	٢٢٨ ٠٨٦ ٢٦٠
النسبة المئوية المئوية للانخفاض (من ٢٠٠٦ إلى ٢٠١٧)	٧٥	١٥	٥٩

(١) بآلاف الوحدات الحرارية البريطانية.

٢ - الفقرة ٣٠

يستعاض عن ٧٥ في المائة بـ ٥٦ في المائة.