



## 第七十二届会议

议程项目 135

## 2016-2017 两年期方案预算

## 基本建设总计划执行情况第十五次年度进展报告

## 秘书长的报告

## 更正

## 1. 表 2

表 2 替换如下。

## 表 2

## 2006 至 2017 年之间能耗比较

期间	使用情况(kBTU) <sup>a</sup>			
	蒸汽	电	共计	
实施基本建设总计划前 (2006-2007 年)	2006 年	400 517 070	151 946 050	552 463 120
	2007 年	543 788 070	154 376 554	698 164 624
实施基本建设总计划后 (2015 年)	2015 年	95 515 200	145 413 981	240 929 181
	降耗百分比(2006 至 2015 年)	76	4	56
实施基本建设总计划后 (2016 年)	2016 年	95 477 911	131 072 662	226 550 573
	降耗百分比(2006 至 2016 年)	76	14	59
实施基本建设总计划后(2017 年)	2017 年 1 月至 6 月	54 637 440	63 135 648	117 773 088
	2017 年 7 月至 12 月估计数	43 970 244	66 342 928	110 313 172
	2017 年总估计数	98 607 684	129 478 576	228 086 260
	降耗百分比(2006 至 2017 年)	75	15	59

<sup>a</sup> 千英热单位。

## 2. 第 30 段

75% 改为 56%



